

## Umrechnungsfaktoren zur Ermittlung der Trocknergröße für DTP bis -40 °C

Temperatur °C	Druck bar (e)											
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>35</b>	0,75	0,89	1,00	1,08	1,26	1,31	1,36	1,49	1,62	1,70	1,79	1,90
<b>40</b>	0,64	0,78	0,91	1,00	1,08	1,16	1,24	1,35	1,47	1,57	1,67	1,77
<b>45</b>	0,61	0,73	0,82	0,94	1,03	1,07	1,10	1,22	1,35	1,46	1,57	1,66
<b>50</b>	0,59	0,67	0,79	0,86	0,99	1,03	1,07	1,18	1,29	1,37	1,46	1,55

© BOGE

Betriebsdruck kleiner 5 bar (e) auf Anfrage oder alternativ warmregenerierende Adsorptionstrockner.  
Höhere Eintrittstemperaturen auf Anfrage.